



ZUBEHÖR: WARNBAND

Wenn die Leitung im Erdreich verlegt werden muss, ist es empfehlenswert ein detektierbares Warnband unter Berücksichtigung der vor Ort geltenden Vorschriften einzusetzen. Der Abstand zwischen dem Warnband und dem Graben soll ca. 50 cm betragen. Die geltenden Vorschriften müssen diesbezüglich beachtet werden.

Das Warnband weist die Menschen darauf hin, dass Fernwärmeleitungen vorhanden sind. Das von **ECOLINE** angelieferte Band aus Kunststoff weist die Aufschrift "ACHTUNG, FERNWÄRMELEITUNG" auf, ist rötlich/violett und ist auf 200 m langen und 100 mm breiten Rollen erhältlich.